

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Новокуркинское шоссе, д. 34, г.о. Химки, Московская область, 141410, тел/факс (498) 505-41-68 / (498) 505-41-78

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Долгопрудный

(наименование органа надзорной деятельности)

ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, г. Долгопрудный, Московская область, 141700; тел/факс 8(495) 576-31-20; ond40@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 73/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Долгопрудный

08 мая 2019 года

Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Долгопрудного гимназия №13

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области по пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности по г. Долгопрудный Д.А. Борзова – № 73 от «27» марта 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «08» апреля 2019 года по «12» ч. «00» мин. «08» мая 2019 года проведена плановая выездная проверка объекта защиты АОУ гимназия №13 по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.10А

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

- Тарасовым Романом Владимировичем – государственным инспектором г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г. Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области

- Рябовол Александром Олеговичем – государственным инспектором г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности по г. Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

совместно с представителями:

директор АОУ гимназия №13 – Степаненкова Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	отсутствует проектная и техническая документация объекта защиты, содержащая пожарно-технические характеристики на здание, сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, в соответствии с требованиями которой в процессе эксплуатации следует обеспечивать содержание здания и состояние строительных конструкций	ст.78 и ст.80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ФЗ-123); п.4.6 и п.4.7 «СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.09.2019	
2.	при монтаже, ремонте и техническом обслуживании средств обеспечения пожарной	п.61 ППП в РФ; ст.83 ФЗ-123; п.13.3.6. «СП	01.09.2019	

	безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств (до электросветильников) составляет менее 0,5 м	5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
3.	настенные речевые оповещатели установлены таким образом, что их верхняя часть находится на расстоянии менее 150 мм от потолка	п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2019	
4.	имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре, не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно выполнены на конструктивно плоском носителе, изображены на несветящемся материале, при этом в условиях недостаточной видимости не имеют источника внешнего освещения, подключенного к аварийному или автономному источнику электроснабжения	п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.2.3, п.6.1.2.4, п.6.1.3, п.6.2.3, п.6.2.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики»	01.09.2019	
5.	система противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) объекта достигла предельного состояния (срока службы – акт приемки в эксплуатацию от 2006 года), при этом не произведено техническое освидетельствование установок и оборудования на предмет соответствия требованиям функциональной безопасности, а также технической возможности и целесообразности продления эксплуатации, условий и срока такого продления, К моменту достижения системой предельного возраста Организация не приняла меры к созданию новой системы	п.61, п.63 ППР в РФ; п.5.8.4 ГОСТ 56936-2016 «Производственные услуги. Системы безопасности технические. Этапы жизненного цикла системы. Общие требования», п. 5.1.6, п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	24.02.2020	
6.	при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в корпусе начальной школы отсутствуют (сняты) двери отделяющие поэтажные коридоры от лестничной клетки	пп. «д» п.23, пп. «г» п.36 ППР в РФ; ст.89 ФЗ-123	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области
по пожарному надзору
Р.В. Тарасов

Государственный инспектор
г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области
по пожарному надзору
А.О. Рябовол

Предписание для исполнения получил:

директор АОУ гимназия №13
Е.В. Степаненкова

“ 08 ” мая 20 19 г.

(подпись)

